



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Иркутской области

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по г. Усолье-Сибирское и Усольскому району

Адрес: 665458, г. Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева, 5, тел. 3-30-99

г. Усолье-Сибирское

" 24 " января 2020 г.  
11 ч. 00 мин

### АКТ ПРОВЕРКИ № 2

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального  
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

По адресу/адресам: Иркутская область, Усольский район, село Сосновка, улица Лесная, 2А

На основании: Распоряжения от 09.01.2020г. № 2 главного государственного инспектора г. Усолье-Сибирское и Усольского района по пожарному надзору Лободы Валерия Валерьевича

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 23 "УЛЫБКА"

Дата и время проведения проверки: 15.01.2020 г. с 11-00 час. до 13-00 час. Продолжительность: 2 час., 24.01.2020 г. с 10-00 час. до 11-00 час. Продолжительность: 1 час.

Общая продолжительность проверки: 2 раб. д./3 ч.

Акт составлен: Отделом НД и ПР по г. Усолье-Сибирское и Усольскому району

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (ы)

(заполняется при проведении выездной проверки): Доронина С.С. 15.01.2020 г. 11-00 24.01.2020 г.

(фамилия, инициалы, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

Лицо(а), проводившие проверку: Государственный инспектор г. Усолье-Сибирское и Усольского района по пожарному надзору Кутенёв Артём Александрович

При проведении проверки присутствовали: заведующий МБДОУ «Детский сад № 23 «Улыбка» Доронина Светлана Сергеевна

Здание детского сада 1988 года постройки, II степени огнестойкости, двухэтажное, крупнопанельное, общей площадью 947,90 кв.м. Крыша шифер по деревянной обрешетке. Из здания имеется 8 эвакуационных выходов с первого этажа, со второго этажа 2 выхода по внутренним лестницам и 2 по наружным лестницам. Здание оборудовано внутренним противопожарным водопроводом, автоматической пожарной сигнализацией с передачей сигнала о пожаре на пульт пожарной охраны и системой оповещения людей о пожаре в работоспособном состоянии.

Наружное противопожарное водоснабжение – от пожарного гидранта за территорией Д/с.

В ходе проведения проверки нарушений требований пожарной безопасности не выявлено.

Невыполнения предписания органов ГПН не выявлено

Несоответствий сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена / журнал проверок отсутствует:

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Доронина С.С.

Государственный инспектор по пожарному надзору

Прилагаемые к акту документы: распоряжение

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор г. Усолье-Сибирское и Усольского района по пожарному надзору Кутенёв А.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
заведующий МБДОУ «Детский сад № 23 «Улыбка»

Доронина Светлана Сергеевна

(Ф.И.О., должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

V

24.01.2020 г. 

(дата, подпись)

Государственный инспектор по пожарному надзору

